

様式5（日本産業規格A4縦長型）

質問回答書

産技総研第95号
令和7年8月8日

入札関係業者様

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
経理責任者 理事 和泉 雅幸

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。

記

入札案件名	高圧受変電設備等精密点検委託
質問内容	別紙のとおり
回答	別紙のとおり

入札事務担当者情報

部署名	総務部経理課
氏名	青木 智子
電話番号	046-236-1500 内線 5016
FAX	046-236-1525
Eメールアドレス	om-keiri@kistec.jp

令和7年8月8日
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

質問・回答書「高圧受変電設備等精密点検委託」

No.	質問内容	回答
1	入札参加資格の中で、電気主任技術者の雇用がある事と記載はあるが、雇用があれば現地作業に従事させる事は必須でないでしょうか。	当日現地作業に従事する者のうち、最低1人は電気主任技術者であることとします。
2	停電作業日時は12/20と12/21となっているが、どの様に分けて作業をするかは受注者側で調整して良いのでしょうか。もしくは、どちらか1日で作業が完了出来るのであれば、それでも良いのでしょうか。	点検の進捗により2日目の停電は部分停電とする場合も多いですが、停電を利用した便乗工事や作業も入ってくるため、2日間とします。
3	精密点検の3年点検も実施でしょうか。受配電監視盤-計器校正	計器校正は実施します。