

様式5（日本産業規格A4縦長型）

質問回答書

産技総研第188号
令和8年1月23日

入札関係業者様

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所
経理責任者 理事 和泉 雅幸

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。

記

入札案件名	吸収冷温水発生機保守点検委託
質問内容	別紙のとおり
回答	別紙のとおり

入札事務担当者情報

部署名	総務部経理課
氏名	大下 和美
電話番号	046-236-1500 内線 5016
FAX	046-236-1525
Eメールアドレス	om-keiri@kistec.jp

令和8年1月23日
地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

質問・回答書「吸收冷温水発生機保守点検委託」

No.	質問内容	回答
1	仕様書3ページの点検項目(10)冷却塔点検（シーズンイン）について、暖房シーズンイン点検時には冷却塔は使用しないが、試運転調整は必要でしょうか？	必要です。
2	仕様書4ページの別紙1について、冷房シーズンイン点検と同時施工するようになっているシーズンオフ点検は作業内容が重複しているが、報告書は分けて作成提出する必要がありますか？	必要です。
3	仕様書2ページの点検業務内容、オ項「熱交換器の点検」について、冷温水系統、冷却水系統の表記がありませんが、両系統確認する必要がありますか？	必要です。