

| No. | エリア       | 制御単位   |       |         | ON/OFF | 調光 | 人感 | 備考                                                                  |
|-----|-----------|--------|-------|---------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------|
|     |           | グループ制御 | シーン制御 | プログラム制御 |        |    |    |                                                                     |
| 1   | 通路        |        |       |         |        |    | レ  | 常時、人感センサによる点消灯                                                      |
| 2   | 各部事務室     |        |       | レ       | レ      |    |    | 昼休み時の減光設定、エリア分割照明                                                   |
| 3   | 会議室       | レ      |       |         | レ      | レ  |    | プロジェクタ使用時の調光、エリア分割照明                                                |
| 4   | 図書室       |        |       | レ       | レ      |    |    | 平日開所時間の点灯制御                                                         |
| 5   | 講義室       | レ      |       |         | レ      | レ  |    | プロジェクタ使用時の調光、エリア分割照明                                                |
| 6   | 役員室       |        |       |         | レ      | レ  |    | 数段階の調光設定                                                            |
| 7   | 食堂・喫茶     | レ      |       | レ       | レ      |    |    | 平日の利用時間の自動点灯、エリア分割照明<br>また、室内のブラケット及び入口のポール灯はLED電球であり、それも点消灯制御が必要*3 |
| 8   | 玄関ホール     | レ      |       | レ       | レ      |    |    | エリア分割照明                                                             |
| 9   | ロビー(2F以上) |        |       |         |        |    | レ  | エレベータを起点とした周辺の自動点灯                                                  |
| 10  | その他事務室    |        |       |         | レ      |    | レ  | 2段階調光時の弱レベルで設定、リモコン有                                                |
| 11  | 機械室       |        |       |         | レ      |    |    | 2段階調光時の弱レベルで設定、リモコン無                                                |
| 12  | トイレ       |        |       |         |        |    | レ  | 常時、人感センサによる点消灯                                                      |

\*1. 各LED照明器具は機械室を除き、基本的に無線リモコンユニットを実装する

\*2. 照明機器の操作は専用リモコンによる操作を基本とするが、最小限の電源壁スイッチを設ける

\*3. LED電球のリモコン制御も必要となるため、リレー機器、接点出力機器等が必要