仕様書

1　概要

（1）件名　　令和９年度海老名本部の電力購入

（2）需給場所　　住所　神奈川県海老名市下今泉７０５番地の１

名称　地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

（地点番号　03-1011　2070-5068-1506-6522）

（3）業種及び用途　　研究所

2　仕様

（1）電気方式等

ア	供給電気方式	交流３相３線式
イ	供給電圧（標準電圧）	６キロボルト
ウ	計量電圧（標準電圧）	６キロボルト
エ	標準周波数	５０ヘルツ
オ	受電方式	２回線受電
カ	自家発電設備の有無	無
キ	蓄熱式負荷設備等の有無	無

（2）契約電力及び使用予定電力量

ア　契約電力　　常時電力　　１，４５０キロワット

予 備 線　　１，４５０キロワット

（契約電力とは、最大需要電力をいい、計量器による計測値が原則として、これを超えないものとする。）

イ　使用予定電力量（令和９年度分）　４，７７３，５２０キロワット時（資料１）

（3）契約期間

自　令和９年４月１日午前０時　　至　令和１０年３月３１日午後１２時

（4）電力量等の検針

ア	自動検針装置	有
イ	電力会社の検針方法	遠隔自動検針
ウ	計量器の構成	電力需給用複合計器（通信機能付） （季節別・時間帯別電力　休日高負荷・高稼動電力）

（5）需給地点

神奈川県立産業技術総合研究所内に敷設した第１号柱上で東京電力株式会社の架空引込線と神奈川県立産業技術総合研究所の気中開閉器電源側との接続点

（６）電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ

（７）保安上の責任分界点

需給地点に同じ

３　その他

（１）力率は自動力率調整装置を設置し、契約期間中１００％保持する予定。

（２）フリッカー発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は特に有していない。

非常用自家発電設備（７５０キロボルトアンペア１台）を有している。

（３）力率の変動、その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給条件については、関東管内の旧一般電気事業者が定める標準（託送）供給条件による。

なお、入札価格の算定にあたっては、力率は 100%とし、燃料費等調整額(市場価格調整項含む)及び再生可能エネルギー発電促進賦課金及び太陽光発電促進付加金は考慮しないこととする。

（４）供給者は、契約期間開始日から送電をすることが可能な者であること。

（５）契約期間終了に伴う契約切替において、供給者は本需要場所に電力が継続して安定的に供給されるよう、次年度の供給者と調整を行うこと。

（６）当所は、研究所のため一般事務庁舎のように電力需給が一定していない。試験計測の実施等により需給電力が変動するため、添付資料のデータは将来の需給状態を表すものではない。

４　添付資料

（１）令和９年度（２０２７年度）月別使用予定電力量及び使用見込内訳書

（２）令和５年度（２０２３年度）１０月から令和８年度（２０２６年度）９月までの実績表（最大需要電力、電力使用量、電力使用内訳）